

14/12/2020

https://webmail.pec.istruzione.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20201119_0730&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=175...

Da "grgcostruzioni20@pec.it" <grgcostruzioni20@pec.it>

A "csic8ag00g@pec.istruzione.it" <csic8ag00g@pec.istruzione.it>

Data lunedì 14 dicembre 2020 - 13:01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. GUIDI"-CORIGLIANO CALABRO Prot. 0008102 del 14/12/2020 06-07 (Entrata)

Infiltrazioni d'acqua piovana plesso Madonna della Catena.

in riferimento al sopralluogo effettuato in data 27/11/2020 congiuntamente al responsabile dell'ente locale ing. Carmelo Sciommarello e all'insegnante Elena Bruno per l'Istituto, si comunica che l'impresa ha effettuato il sopralluogo presso il plesso Madonna della Catena per determinare le cause di tali infiltrazioni d'acqua piovana già segnalate dalla S.V. Dal sopralluogo effettuato si evince che sul terrazzo vi è presente il telo termosaldato che funge da impermeabilizzante. Tale telo viene messo in opera da ditta specializzata ed è coperto da garanzia decennale. Per non far decadere tale garanzia questa impresa non può intervenire a risoluzione delle infiltrazioni. Si raccomanda di contattare la ditta della messa in opera del telo termosaldato.

Distinti saluti