

Da: lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invito consegna immobile "Paganino"  
Data: 11/01/2021 18:18:10

ISTITUTO COMPRENSIVO  
PROG. 227-06-07  
DAT: 12/01/2021

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 11/01/2021 alle ore 18:17:58 (+0100) il messaggio "Invito consegna immobile "Paganino"" è stato inviato da "lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it" indirizzato a:  
csic8ag00g@pec.istruzione.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec293.20210111181758.03248.781.1.60@pec.actalis.it  
Date: Mon, 11 Jan 2021 18:17:55 +0100  
To: "IC GUIDI" csic8ag00g@pec.istruzione.it  
From: "lavoripubblici\coriglianorossano"lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it  
Alla c.a. Dirigente Scolastica

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia

Facendo seguito al sopralluogo del 10 dicembre 2020 ed alla successiva nota del 12/12/2020 di trasmissione del verbale di sopralluogo, con la presente si comunica che sono state risolte le criticità ivi rilevate.

In particolare è stata allargata e messa in sicurezza la via di fuga del lato sinistro dell'edificio, messi in sicurezza gli impianti elettrico e termico con la sostituzione di due caldaie, rimossi tutti i cavi a vista, etichettati i quadri elettrici con l'indicazione delle utenze, installati l'impianto citofonico e il campanello di ingresso/uscita, protetti tutti gli spigoli vivi con idonei paraspigoli, sistemata la pavimentazione sconnessa, posizionati idonei sistemi di fissaggio dei serramenti esterni, messa in sicurezza della passerella esterna e delle ringhiere, sostituzione delle strisce antiscivolo sulle scale esterne, sistemazione della porta di accesso dell'edificio con inserimento di maniglione antipanic e maniglia di apertura esterna, ripristino dei sottocieli e frontini dei balconi, pulizia materiale grossolano all'interno e all'esterno dell'edificio, comprese le grondee altri piccoli aggiustamenti al fine di migliorare la sicurezza dell'edificio.

E' stata, inoltre, richiesta l'attivazione della fornitura del gas che a breve sarà disponibile ed è stato comunicato all'amministratore di condominio, Dott. Antonio Gioia, l'utilizzo dell'uscita di sicurezza dell'immobile a sinistra sulle scale condominiali.

Alla luce di quanto sopra, si invita, anche in vista dell'imminente ripresa delle attività didattiche in presenza, a comunicare una data utile per procedere alla formale consegna dell'immobile.

Distinti saluti,

Il Dirigente del Settore LL.PP.

Ing. Francesco Castiglione

Si allega documentazione relativa all'immobile Paganino.